



# අකුරණ ප්‍රාදේශීය සභාව

## அக்குரணை பிரதேச சபை Akurana Pradeshiya Sabha

අලවතුගොඩ *அலவதுகொட* Alawathugoda



කාර්යාලය/காரியாலயம்/ Office: 066-2244387

සභාපති/ தவிசாளர்/ Chairman: 066-2244612

ෆැක්ස්/ பெக்ஸ்/ Fax: 066-2056913

උප සභාපති/ உதவித் தவிசாளர்/ Vice Chairman : 066-2242107

විද්‍යුත් තැපෑල/ மின் அஞ்சல்/ Email: [cpcaps387@gmail.com](mailto:cpcaps387@gmail.com)

ලේකම්/ செயலாளர்/ Secretary: 066-2056913

මගේ අංකය  
எனது இல.  
My No

CPC/APS/B/03/P/07

ඔබේ අංකය  
உமது இல.  
Your No

දිනය  
திகதி  
Date

2023.01.

### සයිස්ටන් C ජල ව්‍යාපෘතියට අවශ්‍ය ජල මීටර් මිලදී ගැනීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම

මෙහි අමුණා ඇති උපලේඛනයේ සඳහන් සයිස්ටන් C ජල ව්‍යාපෘතියට අවශ්‍ය ජල මීටර් මිලදී ගැනීම සඳහා මා විසින් මිල ගණන් කැඳවනු ලැබේ .

02.ඔබගේ මිල ගණන් ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් සභාපති, ටෙන්ඩර් මණ්ඩලය, අකුරණ ප්‍රාදේශීය සභාව, අලවතුගොඩ යන ලිපිනයට තැපැල් මගින් එවීම හෝ අතින් ගෙනවිත් තබා ඇති ලේඛනයේ සටහන් කර ටෙන්ඩර් පෙට්ටියට බහාලීමට කටයුතු කළ යුතුය.

03.ටෙන්ඩර් විවෘත කරන දින නියමිත වෙලාවට ඒ සඳහා ඔබ හෝ ඔබගේ බලයලත් නියෝජිතයකු ඒ සඳහා සහභාගී කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.

04.අදාළ ටෙන්ඩරය පිළිබඳ අවසන් තීරණය ටෙන්ඩර් මණ්ඩලය සතුවේ.

- ටෙන්ඩර් කාරණය - සයිස්ටන් ජල මීටර් මිලදී ගැනීම සඳහාපාතියට අවශ්‍යජල ව්‍යා C
- මිල ගණන් එවිය යුතු අවසන් දිනය සහ අවසන් වෙලාව - 2023.01.27 දින පෙ.ව. 9.15 ට
- මිල ගණන් විවෘත කරන වෙලාව - 2023.01.27 දින පෙ.ව. 9.30 ට
- මිල ගණන් විවෘත කරන ස්ථානය - අකුරණ ප්‍රාදේශීය සභා ශාලාව
- ලිපි කවරයේ ඉහළ වම් කෙළවරේ - සයිස්ටන් ජල මීටර් මිලදී ගැනීම පාතියට අවශ්‍යජල ව්‍යා C සඳහාමිල ගණන්- 2023.01.27 යනුවෙන් සඳහන් කරන්න
- ඔබ ආයතනය වැට අයකරන්නේ නම් වැට නිශ්කාශන සහතිකය ඉදිරිපත් කරන්න

05.අප විසින් එවන ලද උපලේඛනය පමණක්, මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමට භාවිතා කළ යුතුවේ.

06. අදාළ මිල ගණන් ඉදිරිපත් නොකරන්නේ නම් ඔබ ආයතනය අසාදු ලේඛන ගත කිරීම සඳහා මධ්‍යම පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය වෙත නිර්දේශ කර යවනු ලැබේ.

ඩී.පී.එම්.බී.රණසිංහ,  
ලේකම්,  
අකුරණ ප්‍රාදේශීය සභාව,  
අලවතුගොඩ.

උපලේඛනය

සයිස්ටම් C ජල ව්‍යාපෘතිය සඳහා ජල මීටර් මිලදී ගැනීමට මිල ගණන්  
කැඳවීම

NO	Specification	Minimum Specification	Bidders offers
1	Make		
2	Model		
3	Country Of Origin		
4	Meter Size (Nominal Diameter) (mm)	15	
5	Permanent flow rate (m3/hr)	1.6	
6	Measuring Range	100	
7	Minimum Flow rate (l/hr)	16	
8	Overload Flow (m3/hr)	2	
9	Transitional Flow (l/hr)	25.6	
10	ISO 4064 : 2014 or OIML R 49-2:2013	Yes/No	
11	Price		
12	Price with Vat		

ඩී.ජී.එම්.බී.රණසිංහ,  
ලේකම්,  
අකුරණ ප්‍රාදේශීය සභාව,  
අලවතුගොඩ.

පහත අත්සන් කර නිල මුද්‍රාව තබන්න

අත්සන .....  
නිල මුද්‍රාව